

Rīga, 01.04.2025.

Klienta nr. 1892-2025

Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.

Nosacījumi gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņai/pārvietošanai

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) informē, ka gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņa/pārvietošana telpas robežās, nepārsniedzot dabasgāzes tirdzniecības līgumā atļauto slodzi pieļaujama pie šādiem nosacījumiem:

1. tiek nodrošināts pieslēgums esošajam dūmkanālam, saņemot jaunu aktu par dūmkanāla un vēdināšanas kanālu tehnisko stāvokli;
2. gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņu/pārvietošanu veic attiecīgajā sfērā sertificēti speciālisti, tehniskā risinājuma atbilstību normatīvajiem dokumentiem apstiprina attiecīgajā sfērā sertificēts speciālists;
3. gadījumos, kad dabasgāzes piegādes līgumā noteiktās atļautās slodzes ietvaros gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņa/pārvietošana paredz gāzes aparāta jaudas izmaiņas no:
 - līdz 35KW uz virs 35KW;
 - līdz 50KW uz virs 50KW;

nepieciešams saņemt apliecinājumu no attiecīgā sfērā sertificēta projektētāja par tehniskā risinājuma atbilstību normatīvajiem aktiem, izdarot papildus atzīmi Aktā par gāzes aparāta ar centralizētu dūmgāzu novadīšanu nomaiņu;

4. dokumentācija par gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņu/pārvietošanu tiek iesniegta GASO Bauskas iecirknī;
5. dabasgāzes padeves atslēgšanas/atjaunošanas, dabasgāzes patēriņa skaitītāja demontāžas/uzstādīšanas darbus, kā arī plombes noņemšanu/uzstādīšanu veic GASO pārstāvis. Informējam, ka šie darbi ir maksas pakalpojums atbilstoši GASO cenrādim;
6. Tehniskie nosacījumi ir beztermiņa un to pagarinājums nav nepieciešams.

Šie nosacījumi nav spēkā un ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus projekta izstrādei, ja:

1. gāzes aparāta dūmgāzu novadīšanas risinājums tiek mainīts no vertikālā uz horizontālo;
2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek mainīts dūmgāzu novadīšanas risinājums un/vai gāzes aparāta veids;
3. papildus aparāta vai iekārtas maiņai/pārvietošanai paredzēts mainīt telpu lietošanas veidu, plānojumu vai tilpumu.

Akciju sabiedrības „Gaso”
Pieslēgumu pārvaldības departamenta
Tehnisko risinājumu daļa